

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

40-022 Katowice
ul. Konstantego Damrota 16
tel: 32 251 80 40

fax: 32 251-55-54
e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl
www.katowice.wios.gov.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-KATOW 342/2023

| | | |
|---|---|---|
| Sygnatura protokołu | IN.II.7023.29.2023.MN | |
| Podstawa do przeprowadzenia kontroli | art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070 z późn. zm.) | |
| Identyfikacja kontrolowanego zakładu | | |
| Nazwa, adres | Urząd Miejski w Gliwicach, Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Gmina M. Gliwice (miejska), Powiat m. Gliwice | |
| Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji | Instalacje: | |
| Adres kontrolowanej działalności | Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Gmina M. Gliwice (miejska), Powiat m. Gliwice | |
| Osoba poinformowana o podjęciu kontroli | Adam Neumann Prezydent Miasta, Katarzyna Chwastek Pełnomocnik | |
| Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni) | 000515767 | |
| Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców | | |
| Rejestracja | | |
| Telefon/ fax. | (0-32) 231-30-42 | |
| Adres strony internetowej: email | https://www.gliwice.eu/ boi@um.gliwice.pl | |
| Posiadane certyfikaty ISO, EMAS | Nie dotyczy | |
| Przedstawiciel kontrolowanego | Imię i nazwisko Adam Neumann Mariusz Śpiewok | Stanowisko Prezydent Miasta Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice |
| Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko) | Imię i nazwisko Katarzyna Chwastek Elżbieta Chrzęszcz Barbara Małyszewicz-Wróbel | Stanowisko Naczelnik Biura Prezydenta Miasta Z-ca Kierownika Działu Gospodarowania Wodami Kierownik Działu Technicznego |

Podmiot kontrolowany

| | |
|-------------------------|--|
| Nazwa | Urząd Miejski w Gliwicach |
| Adres do korespondencji | Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, Gmina M. Gliwice (miejska), Powiat m. |

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

mu
AS

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| | Gliwice | |
| Regon | 000515767 | |
| Rejestracja | | |
| Telefon/ fax. | (0-32) 231-30-42 | (0-32) 231-27-25 |

| | |
|------------------------------|---|
| Informacja o kontroli | |
| Data rozpoczęcia kontroli | 14-04-2023 |
| Data zakończenia kontroli | 14-06-2023 |
| Charakter kontroli | Problemowa |
| Typ kontroli | Pozaplanowa |
| Rodzaj kontroli | Interwencyjna |
| Data poprzedniej kontroli | |
| Okres objęty kontrolą | 01.01.2022 r.-31.03.2023 r. |
| Cel kontroli | 30. Kontrola przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych. |
| Cykl kontrolny | |
| Informacje zastrzeżone | nie |

| | | | |
|--|---|----------------------------|------------------------|
| Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli | | | |
| Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Upoważnienie nr |
| | Monika Nieszporek | inspektor | IN.127.2023 |
| Wykonujący pomiary i badania | Imię i nazwisko | Stanowisko służbowe | Upoważnienie nr |
| | | | |
| Osoby uczestniczące w kontroli | Pani Bożena Eliaz- Główny Specjalista w Wydziale Kontroli Gospodarowania Wodami w RZGW w Gliwicach, nr legitymacji GL/0594 Upoważnienie nr IN.127.2023 z dnia 12.04.2023 r. Pan Krzysztof Mielczarek- Pracownik CLB GIOŚ Oddział w Katowicach upoważnienie nr IN.127.2023 z dnia 12.04.2023 r. | | |

1. Ustalenia kontroli

Kontrola interwencyjna w Mieście Gliwice została rozpoczęta w dniu 14.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gliwice przy ul. Zwycięstwa 21. Kontrolujący zostali przyjęci przez naczelnika Biura Prezydenta Miasta. Na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska w kontroli uczestniczyła również Pani Bożena Eliaz przedstawiciel Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 2. Osobą reprezentującą Prezydenta Miasta była Pani Katarzyna Chwastek Naczelnik Biura Prezydenta Miasta Gliwice która przedłożyła pełnomocnictwo nr 2022/12248/S/PM z dnia 28.09.2022 r. (załącznik nr 1).

W trakcie kontroli osobą upoważnioną do udzielania informacji była Pani Barbara Małyszewicz- Wróbel Kierownik Działu Technicznego oraz Pani Elżbieta Chrzyszcz- Zastępca Kierownika Działu Gospodarowania Wodami w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice. Pełnomocnictwa stanowią załącznik nr 2 do protokołu kontroli.

W toku kontroli stwierdzono, że Miasto Gliwice posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30.05.2017 r. znak: RS.6341.8.2017 na odprowadzanie wód deszczowych poprzez wylot brzegowy W28 usytuowany w km 49+057 rzeki Kłodnicy (załącznik 3). Decyzja ważna do 30.05.2023³⁶ r. Jednakże z przedstawionych informacji i dokumentacji (protokół uzgodnień nr GW.7021.11.10.2021.2 CRU: 1037/21 z dnia 22.04.2021 r.- załącznik nr 4) wynika, że zadania Miasta Gliwice w zakresie utrzymania wylotów na rzece Kłodnica wykonuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach.

Kontrolowanym urządzeniem wodnym jest wylot brzegowy zlokalizowany na działce nr 1556, obręb Stare

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Miasto w Gliwicach na lewym brzegu rzeki Kłodnicy w km 49+057.

Tereny odwadniane przez system kanałów deszczowych ciężących do wylotu W28 zlokalizowane są na tzw. Centralnych Terenach Miasta Gliwice-Stare Miasto. Zlewnie wylotu nr 28 tworzą istniejące kolektory deszczowe odwadniające tereny położone w rejonie ulic lub ich części: Generała Leona Berbeckiego i Wybrzeże Wojska Polskiego. Obejmują odwadnianą powierzchnię równą 1,66 ha z czego 0,88 ha to powierzchnie utwardzone dróg, 0,28 ha to dachy budynków, a pozostałe 0,50 ha stanowią tereny nieutwardzone lub zielone przylegające do terenów utwardzonych. Zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych w zakresie wprowadzania ścieków do wód- Odprowadzanie wód deszczowych poprzez wylot brzegowy W28 usytuowany w km 49+057 rzeki Kłodnicy, ścieki doprowadzane są kanalizacją ogólnospławną do komory rozdziału K 102 w której następuje rozdział na kanał sanitarny i deszczowy. Podczas wystąpienia nawalnych deszczy ścieki z kanalizacji ogólnospławnej przelewem burzowym wprowadzane są do kanalizacji deszczowej, a następnie do rzeki Kłodnicy wylotem W28. Operat stanowi załącznik nr 5 do protokołu kontroli.

Analiza dotrzymania warunków pozwolenia wodnoprawnego.

W przedłożonej decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30.05.2017 r. znak: RS.6341.8.2017 Miasto Gliwice zostało zobowiązane do dopuszczalnego przepływu ścieków deszczowych którego Q_{max} roczne wynosi 8246,2 m³/rok. Zrzut maksymalny godzinowy wynosi: 118,6 m³/h natomiast zrzut średniodobowy wynosi 14,3 m³/h.

W związku informacją od Zastępcy Kierownika Działu Gospodarowania Wodami przedłożono, że powyższe wartości dopuszczalnych przepływów są dotrzymane (e-mail z dnia 21.04.2023 r. załącznik nr 6).

Ponadto przedłożono informację, że dotychczas nie określano ilości ścieków odprowadzanych przelewem burzowym do kanalizacji deszczowej (pismo z dnia 10.05.2023 r. z potwierdzeniem przekazania wiadomością e-mail stanowi załącznik nr 7).

W toku kontroli przedłożono pismo z dnia 12.05.2023 r. które wraz z potwierdzeniem przekazania wiadomością e-mail stanowi załącznik nr 8 do protokołu kontroli. Ww. piśmie Zastępca Kierownika Działu Gospodarowania Wodami w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice, Pani Elżbieta Chrzęszcz pełnomocnik Prezydenta Miasta Gliwice, przedłożyła informację, że w kanalizacji ogólnospławnej występuje przelew burzowy którym w okresie intensywnych opadów odprowadzana jest nadmierna ilość ścieków do kanalizacji deszczowej a dalej wylotem W28 do rzeki.

Nawiązując do zapisu w operacie wodnoprawnym dot. przelewu burzowego oraz przedłożonych pism z dnia 10.05.2023 r. i 12.05.2023 r. stwierdzono, że wylotem W28 odprowadzane są ścieki przelewem burzowym do kanalizacji deszczowej bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego. Ponieważ w decyzji wydanej dla Miasta Gliwice udzielono pozwolenie jedynie na odprowadzanie wód deszczowych poprzez wylot brzegowy W28. Pomimo informacji przedłożonych w oświadczeniu tj. podjęcia kroków w kierunku określenia ilości odprowadzanych ścieków przelewem burzowym, wprowadzonych procedur poboru i pomiaru jakości ścieków, stwierdzono brak decyzji udzielającej pozwolenia na wprowadzanie ścieków z przelewu burzowego do kanalizacji deszczowej.

W związku z art. 389 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne obowiązkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego objęta jest działalność związana z korzystaniem ze środowiska czy to w ramach szczególnego korzystania z wód czy w ramach usług wodnych. Z czego wynika, że pozwolenie wodnoprawne związane jest wprost z faktem korzystania ze środowiska.

Miasto Gliwice otrzymało pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych poprzez wylot brzegowy W28 zgodnie z parametrami w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Oświadczone, że bezpośrednio przed wylotem W28 nie znajduje się separator (urządzenie podczyszczające) poinformowano również, że są wykonywane cykliczne kontrole komory z przelewem burzowym oraz czyszczenie sieci (pkt. 3 załącznik nr 8). Przedłożono potwierdzenie kontroli studni kanalizacyjnej (załącznik nr 9).

Jednocześnie widnieje zapis w operacie wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych w zakresie wprowadzania ścieków do wód poprzez wylot brzegowy W28 usytuowany w km 49+057 rzeki Kłodnicy gdzie nie stwierdzono potrzeby instalowania urządzeń podczyszczających ścieków z uwagi na istniejący osadnik w komorze rozdziału, gdzie części osadnikowe wpustów deszczowych (zlokalizowanych w pasach drogowych odwadnianych do wylotu nr W28) są regularnie

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Handwritten signature and initials in blue ink.

czyszczone.

Zgodnie z protokołem uzgodnień (załącznik nr 4) w sprawie czyszczenia i bieżącego utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Gliwice jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gliwice ul. Rybnicka 47. Zgodnie z przedłożonym uzgodnieniem Spółka zobowiązana jest do prowadzenia dziennika monitorowania za dany okres. Przedłożono dokumentację z zakresu wykonywanych prac w roku 2022 i 2023 r. (załącznik nr 10). Natomiast w związku z harmonogramem czyszczenia wpustów deszczowych przedstawiono informację w piśmie z dnia 22.05.2023 r. o wykonaniu prac czyszczenia w dniach 25.05.2022 r. oraz 25.08.2022 r. jak również o kontrolach i utrzymywaniu na bieżąco wpustów deszczowych w należyтым stanie (załącznik nr 11).

W toku kontroli stwierdzono, że Miasto Gliwice w pkt. II decyzji z dnia 30.05.2017 r. znak: RS.6341.8.2017 Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich zobowiązał kontrolowanego do przeprowadzenia remontu wylotu w zakresie usunięcia pęknięć, ubytków w przyczółku dokowym i uzupełnienia kostki brukowej w płycie dennej oraz remontu ubezpieczenia skarpy w obrębie wylotu.

Nawiązując do zapisu w pozwoleniu wodnoprawnym gdzie Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego został poinformowany o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych kontrolowany poinformował, że od 01.01.2018r. organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Zarząd Zlewni w Gliwicach. Przełożono pisma gdzie Zarząd Zlewni zobowiązał Inwestora do prowadzenia prac pod nadzorem przedstawiciela Nadzoru Wodnego w Gliwicach oraz poinformowania Nadzoru Wodnego w Gliwicach o rozpoczęciu i zakończeniu robót. Przedłożono dokumentację wraz z protokołem odbioru robót z dnia 16.07.2021 r. która stanowi załącznik nr 12 do protokołu kontroli.

Ponadto kontrolowany przedłożył umowę oraz protokoły odbioru dla zadania z zabudowy urządzeń podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania „Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku 750 mb” wraz z remontem wylotów, w ramach której wykonano remont wylotu nr 28 (protokół częściowy odbioru robót z dnia 19.07.2021 r. który wskazuje na remont wylotu W 28 w dniach 19.04.2021 r.- 15.07.2021 r. stanowi załącznik nr 13). Umowa z oznaczeniem sprawy :ZA.272.34.2021 z dnia 24.03.2021 r. z załącznikami i protokołami w tym protokół końcowy z odbioru wykonanych robót z dnia 29.11.2021 r. stanowią załącznik nr 14.

Zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym tj. pkt. II decyzji zobowiązano Miasto Gliwice do wystąpienia z wnioskiem do Zarządu Zlewni Kłodnicy o zawarcie umowy na użytkowanie gruntu pokrytego wodą , zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo wodne przedłożono informację, że w dniu 12.11.2019 r. zawarto ww. umowę nr 123/2019 gdzie ustanowiono na rzecz użytkownika -Miasto Gliwice prawo użytkowania do części działki nr 1556 obr. Stare Miasto (załącznik nr 7).

W dniu rozpoczęcia kontroli przeprowadzono oględziny wylotu brzegowego W28 do rzeki Kłodnicy w km 49+057. Protokół oględzin wraz z dokumentacją fotograficzną stanowi załącznik nr 15. Wylot w konstrukcji betonowej, utrzymany jest w należyтым stanie technicznym, nie zatopiony, brzegi skarpy umocnione, wykoszone. Widoczna niewielka strużka ścieków, przy ujściu do rzeki klarowna, brak uciążliwości zapachowych. Z uwagi na brak deszczu a tym samym niedostateczną do poboru prób ilość odprowadzanych wód opadowych, nie przeprowadzono badań jakości ścieków deszczowych. Na betonowym dnie wewnątrz wylotu widoczna niewielka ilość ciemnego osadu ale można wywnioskować iż w badanym ciągu kanalizacyjnym występuje wiele miejsc, z których mogą się przedostawać osady ziemiste i piaszczyste, które mogą gromadzić się czasowo, na fizycznych przeszkodach. W związku z przekazaną informacją w trakcie kontroli prace konserwacyjne jak również ogólne utrzymanie wylotu prowadzone jest na bieżąco zgodnie z ww. uzgodnieniem między Miastem Gliwice a PWiK Sp. z o.o.

Ponadto przekazano informację że w roku 2022 nie przeprowadzono badań zawiesiny ogólnej i węglowodorów a w roku 2023 zaplanowano 2 pobory próbek w okresie intensywnych opadów. Przedsiębiorstwo podjęło działania w kierunku procedur dot. jakości wód opadowych odprowadzanych kanalizacją deszczową (załącznik nr 7-8).

Zaświadczenie o braku awarii na wylocie W28 w roku 2022 i br. stanowi załącznik nr. 16.

Przedłożono umocowanie zastępcy prezydenta miasta, pana Mariusza Śpiewoka m.in. do podejmowania wszelkich działań związanych z odbywającymi się w Urzędzie Miejskim kontrolami (załącznik nr 17).

2. Naruszenia

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

| Lp. | Rodzaj nieprawidłowości | Dowód (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia eksperta itp.) | Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.) |
|-----|---|---|--|
| 1 | brak pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego wylotem brzegowym W28 do rzeki Kłodnicy w km 49+057 | Pismo z dnia 10.05.2023 r. przedłożone przez pełnomocnika Prezydenta Miasta Gliwice, Panią Elżbietę Chrząszcz; Pismo z dnia 12.05.2023 r. przedłożone przez pełnomocnika Prezydenta Miasta Gliwice, Panią Elżbietę Chrząszcz | art. 389 pkt 1 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) w nawiązaniu do art.35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) |

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

| Lp. | Rodzaj nieprawidłowości | Podstawa prawna | Imię i nazwisko osoby, która popelnila wykroczenie | Zastosowana sankcja (pouczenie, mandat) lub odmowa przyjęcia mandatu |
|-----|---|---|--|---|
| 1 | brak pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z przelewu burzowego wylotem brzegowym W28 do rzeki Kłodnicy w km 49+057 | art. 476 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - 1. Korzystanie z wody lub wykonywanie urządzeń wodnych albo innych czynności wymagających pozwolenia wodnoprawnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. | osoba odpowiedzialna | Mandat (500 zł.) <i>Adunawian przyjęcia mandatu</i> Zastępca Prezydenta Miasta <i>Martus Szpiwuk</i> |

14.06.2023

4. Inne zagadnienia

5. Informacje końcowe

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Pełnomocnictwo nr 2022/12248/S/PM
- 2 Pełnomocnictwo nr 2023/12746/S/PM i nr 2023/12745/S/PM
- 3 Pozwolenie wodnoprawne
- 4 Protokół uzgodnień
- 5 Operat wodnoprawny
- 6 e-mail z dnia 21.04.2023 r.
- 7 Pismo z dnia 10.05.2023 r. przekazane e-mail 11.05.2023 r.
- 8 Pismo z dnia 12.05.2023 r. przekazane e-mail 12.05.2023 r.
- 9 Potwierdzenie kontroli studni kanalizacyjnej

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

M
AS

- 10 Dziennika monitorowania
- 11 Pismo z dnia 22.05.2023 r.
- 12 Dokumentacja wraz z protokołem odbioru robót z dnia 16.07.2021 r.
- 13 Protokół częściowy odbioru robót z dnia 19.07.2021 r.
- 14 Umowa z oznaczeniem sprawy :ZA.272.34.2021 z dnia 24.03.2021 r. z załącznikami i protokołami w tym protokół końcowy z odbioru wykonanych robót z dnia 29.11.2021 r.
- 15 Protokół oględzin z dokumentacją fotograficzną
- 16 Zaświadczenie o braku awarii
- 17 Umocowanie zastępcy prezydenta miasta, pana Mariusza Śpiewoka

Dane i informacje zastrzeżone: Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Panu Mariuszowi Śpiewok

Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 5

Miejsce i data podpisania protokołu: Gliwice, 14.06.2023

Podpis i pieczęć uprawnionego
przedstawiciela jednostki
kontrolowanej

Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska

Monika Nieszporek
Monika Nieszporek

Podpis i pieczęć uprawnionego
inspektora

*Odwariam przyjęcia / podpisania
protokołu.*

Zastępca Prezydenta Miasta

Mariusz Śpiewok
Mariusz Śpiewok

14.06.2023.

Główny Specjalista

Bożena Elias
Bożena Elias

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.

Dokumentacja fotograficzna z oględzin przeprowadzonych w dniu 14.04.2023 r. na wylocie W28 w Gliwicach zlokalizowany w km 49+057 rzeki Kłodnicy. Ustalono że Miasto Gliwice posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Prezydenta Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30.05.2017 r. znak: RS.6341.8.2017 na odprowadzanie wód deszczowych ww. wylotem. Fotografie przedstawiają widok na wylot oraz teren wokół wylotu.



Fot. 1. Wylot W28



Fot. 2. Teren wokół wylotu W28




Fot. 3. Wylot W28

Handwritten signature and initials in blue ink.

Gliwice, 14.06.2023 r.

Oświadczenie

Oświadczam, że w okresie kontrolowanym przez WIOŚ w Katowicach tj. od 01.01.2022 r. do 31.03.2023 r. nie stwierdzono awarii na wylocie brzegowym W28 do rzeki Kłodnicy.


Zastępca Prezydenta Miasta
Mariusz Spiewok

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

IN.II.7023.29.2023.MN

Katowice, dnia 26.05.2023 r.

**Miasto Gliwice
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice**

Informuję o konieczności przedłużenia czasu trwania kontroli w Urzędzie Miejskim Gliwice przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach, prowadzonej na podstawie upoważnienia nr IN.127.2023 z dnia 12.04.2023 r., z przyczyn niezależnych od organu kontroli.

Przewidywany nowy termin zakończenia kontroli: **15 czerwca 2023 r.**

Uzasadnienie

W związku z czasową nieobecnością (L4) inspektora wykonującego przedmiotową kontrolę, nie może ona zostać zakończona w przewidywanym terminie, określonym w aneksie do upoważnienia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nr IN.127.2023 z dn.12.04.2023 r. Przedłużenie terminu zakończenia kontroli jest niezbędne do prawidłowej oceny przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez Miasto Gliwice.

Z up. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Katowicach
Andrzej Holec
Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Katowicach

Otrzymują:

Adresat

Kopia: a/a

*Otrzymałam/Otrzymałem zawiadomienie o przedłużeniu czasu trwania kontroli.

Gliwice, 26.05.2023r.
.....
(miejscowość, data)

Zastępca Prezydenta Miasta
Mariusz Spiewok
.....
(imię i nazwisko) oraz podpis zawiadamianego
przedsiębiorcy lub osoby przyjmującej
zawiadomienie)

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

IN.II.7023.29.2023.MN

Katowice, dnia 15.05.2023 r.

**Miasto Gliwice
Urząd Miejski
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice**

Informuję o konieczności przedłużenia czasu trwania kontroli w Urzędzie Miejskim Gliwice przy ul. Zwycięstwa 21 w Gliwicach, prowadzonej na podstawie upoważnienia nr IN.127.2023 z dnia 12.04.2023 r., z przyczyn niezależnych od organu kontroli.

Przewidywany nowy termin zakończenia kontroli: **26 maja 2023 r.**

Uzasadnienie

W dniu 15.05.2023 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wpłynął wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie prologaty terminu zakończenia kontroli WIOŚ do dnia 26.05.2023 r., z uwagi na konieczność uzupełnienia przez Miasto Gliwice dokumentacji wymaganej zakresem kontroli. Uwzględniając przedmiotowy wniosek, tut. organ zdecydował o konieczności przedłużenia czasu trwania kontroli określonego w upoważnieniu IN.127.2023 z dnia 12.04.2023 r.

Mając powyższe na uwadze z przyczyn niezależnych od organu, kontrola przeprowadzana z upoważnienia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie może zostać zakończona w przewidywanym terminie określonym w ww. upoważnieniu.

Przedłużenie terminu zakończenia kontroli jest niezbędne do prawidłowej oceny zagadnień dotyczących przestrzegania przez Miasto Gliwice, przepisów ochrony środowiska.

Z up. Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Katowicach
Andrzej Hulecki
Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska w Katowicach

Otrzymują:

Adresat

Kopia: a/a

*Otrzymałam/Otrzymałem zawiadomienie o przedłużeniu czasu trwania kontroli.

.....
Gliwice, 15.05.2023r.
(miejscowość, data)

Zastępca Prezydenta Miasta
.....
Mariusz Spiewok
(imię i nazwisko oraz podpis zawiadamianego
przedsiębiorcy lub osoby przyjmującej
zawiadomienie)

ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

PROTOKÓŁ OGŁĘDZIN

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1070) Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska Monika Nieszporek po okazaniu legitymacji służbowej nr leg 12090 wydanej przez ŚWIOŚ w Katowicach w dniu 14.04.2023 dokonała czynności polegającej na oględzinach terenu wylot brzopty W 28 zlokalizowany w km 18+057 meli Kłodnicy, lewy brzeg Kłodnicy.

Osoby uczestniczące w czynności:

Pani Bożena Eliaż - Główny Specjalista w Wydziale Kontroli Gospodarowania Nodami R.2 GW w Gliwicach

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe/charakter udziału np. pracownik CLB, pilot BSP)

w obecności:

Pani Katarzyna Chuastek - Naczelnik Biura Prezydenta Miasta

Pani Kamola Pendziak - Naczelnik Wydziału Usług Komunalnych

Przedmiot oględzin: wylot lewy brzeg Kłodnicy, wylot W 28

Warunki atmosferyczne i okoliczności w jakich przeprowadzono oględziny, mające wpływ na ewentualne możliwości ujawnienia i zabezpieczenia dowodów:

| | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|---|
| Pora dnia* | - dzień - noc - zmierzch - świt | Temperatura powietrza | 9 °C | Oświetlenie* | - naturalne - sztuczne - dobre - złe |
| Warunki pogodowe* | - słonecznie - deszcz - mgła | - zachmurzenie niewielkie - mżawka - inne (jakie?) | - zachmurzenie całkowite - śnieg duża wilgotność powietrza | | |
| Kierunek wiatru | - | Źródło informacji: ~ | | | |
| Ślady wskazujące na zmianę warunków atmosferycznych bezpośrednio przed rozpoczęciem oględzin: | | | | | |
| Inne: | | | | | |

W trakcie oględzin ustalono, co następuje: Wylot brzopty W 28 lewy brzeg Kłodnicy, wylot w konstrukcji betonowej, utrzymany w małym stanie. Teren wokół wylotu utrzymamy. Widoczny bardzo niewielki strumień odprowadzający wodę w kierunku deszczowe, nie stwierdzono uciążliwych zapachów. Wylot nie jest zatopiony. Na tym protokół zakończono.

Wykonano dokumentację techniczną:

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|---------|---------|----------|
| Zdjęcia fotograficzne* | Nagrania audio/video* | Szkice* | Plany* | Pomiary* |
| Tak/Nie | Tak/Nie | Tak/Nie | Tak/Nie | Tak/Nie |

Dokumentacja fotograficzna/audiowizualna* z przeprowadzonych oględzin stanowi integralną część protokołu oględzin.

Uwagi osób biorących udział w czynnościach: Olympus Digital Camera
(np. rodzaj sprzętu użytego do wykonania dokumentacji technicznej)

Oględziny zakończono w dniu 14.04.2023r. o godz. 9:25

Niniejszy protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony protokołu parafowano.

Gliwice
14.04.2023r., dnia 14.04.2023r.

miejsowość

M. Penderwicki K. Chwałek
.....
podpis i pieczęć przedstawiciela kontrolowanego
podmiotu

Monika Nieszporek
.....
podpis i pieczęć upoważnionego
inspektora

B. Elian
.....
podpisy osób uczestniczących w oględzinach

Inspektor Inspekcji Ochrony Środowiska
Monika Nieszporek