



**Komendant Miejski  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Gliwicach**

MZ.5580.27-7.2018.DŻ

Gliwice, 29.06.2018 r.

Urząd Miejski w Gliwicach Sekretariat Dyrektora Urzędu (DUR)	
data wpływu	10.07.2018
UM	580 833.2018

## DECYZJA Nr 41/2018/MZ

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm. – zwanej dalej ustawą o PSP), § 16 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – zwanej dalej k.p.a.)

**nakazuję**

**Miastu Gliwice  
ul. Zwycięstwa 21  
44-100 Gliwice**

**wykonanie następujących obowiązków:**

### **Obowiązek nr 1:**

Zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji klatkami schodowymi w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach, poprzez:

- 1.1 wyznaczenie w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach klatek schodowych przeznaczonych do ewakuacji, w sposób zapewniający wymaganą długość dojścia ewakuacyjnego 30 m przy jednym kierunku ewakuacji (w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej) i 60 m przy dwóch kierunkach ewakuacji,
- 1.2 obudowanie klatek schodowych, wyznaczonych zgodnie z punktem 1.1, do klasy odporności ogniowej REI 60 oraz zamknięcie tych klatek na każdej kondygnacji drzwiami dymoszczelnymi o klasie odporności ogniowej EI 30,
- 1.3 wyposażenie klatek schodowych, wyznaczonych zgodnie z punktem 1.1, w urządzenia służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu,
- 1.4 zabezpieczenie o którym mowa w pkt 1.3 należy wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających ich prawidłowość działania.

Podstawy prawne obowiązku nr 1:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620) – *zwanej dalej „ustawą o ochronie przeciwpożarowej”*,
- § 3 ust. 1, § 15 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2, § 16 ust. 2 pkt. 2 i 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) – *zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków”*,
- § 207 ust. 2, § 245, § 256 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) – *zwanego dalej „warunkami technicznymi”*.

Termin wykonania obowiązku nr 1 ustalam na: 31.12.2019 r.

**Obowiązek nr 2:**

Zastosować przegrody z drzwiami dymoszczelnymi, dzielące korytarze w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach na odcinki nie dłuższe niż 50 m.

Podstawy prawne obowiązku nr 2:

- art. 4 ust. 1 pkt 4 *ustawy o ochronie przeciwpożarowej*
- § 16 ust. 1, ust. 2 pkt 5, ust. 3 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*,
- § 207 ust. 2 i § 243 ust. 1 *warunków technicznych*.

Termin wykonania obowiązku nr 2 ustalam na: 31.12.2019 r.

**Obowiązek nr 3:**

Wydzielić pomieszczenie nr 263, w którym znajdują się butle ze środkiem gaśniczym Argonit, aby stanowiło odrębną strefę pożarową.

Podstawy prawne obowiązku nr 3:

- § 212 ust. 9 *warunków technicznych*,
- § 16 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków w związku z § 207 ust. 2 warunków technicznych*.

Termin wykonania obowiązku nr 3 ustalam na: 31.12.2019 r.

**Obowiązek nr 4:**

Zastosować drzwi o klasie odporności ogniowej EI 30, stanowiące wyjścia z klatek schodowych na poddasza.

Podstawy prawne obowiązku nr 4:

- § 251 *warunków technicznych*,
- § 16 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków w związku z § 207 ust. 2 warunków technicznych*.

Termin wykonania obowiązku nr 4 ustalam na: 31.12.2019 r.

### **Obowiązek nr 5:**

Spowodować, aby drzwi stanowiące wejścia do piwnic posiadały klasę odporności ogniowej EI 30.

#### **Podstawy prawne obowiązku nr 5:**

- § 250 ust. 1 *warunków technicznych*,
- § 16 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków w związku z § 207 ust. 2 warunków technicznych*.

**Termin wykonania obowiązku nr 5 ustaliam na: 31.12.2019 r.**

### **Obowiązek nr 6:**

Spowodować, aby przeszklenia na drogach ewakuacyjnych, stanowiące obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych, posiadały klasę odporności ogniowej EI 30.

#### **Podstawy prawne obowiązku nr 6:**

- § 241 ust. 1 *warunków technicznych*,
- § 16 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków w związku z § 207 ust. 2 warunków technicznych*.

**Termin wykonania obowiązku nr 6 ustaliam na: 31.12.2019 r.**

### **Uzasadnienie**

W dniach od 09.04.2018 r. do 13.04.2018 r. na podstawie upoważnienia z dnia 07.03.2018 r. znak MZ.5580.27-1.2018.DŻ Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach, zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach przeprowadzili czynności kontrolno-rozpoznawcze, z których sporządzili protokół z dnia 20.04.2018 r., znak MZ.5580.27-2.2018.DŻ. Protokół został podpisany przez Panią Dyrektora Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Katarzyna Śpiewok, która podpisała go bez wnoszenia zastrzeżeń.

Jak wynika z ustaleń czynności kontrolno-rozpoznawczych budynek Urzędu Miejskiego w Gliwicach, będący w posiadaniu Miasta Gliwice, ma następującą charakterystykę pożarową:

- przeznaczenie obiektu – budynek administracyjno-biurowy,
- kategoria zagrożenia ludzi – ZL III,
- wysokość budynku – 22,5 m (budynek średniowysoki),
- kubatura całkowita budynku – 60 370,00 m<sup>3</sup>,
- powierzchnia użytkowa budynku – 11 944,00 m<sup>2</sup>,
- ilość kondygnacji nadziemnych – 6,
- ilość kondygnacji podziemnych – 1,
- podział obiektu na strefy pożarowe – budynek stanowi jedną strefę pożarową.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono wymienione w protokole nieprawidłowości stanowiące o możliwości uznania budynku za zagrażający życiu ludzi:

- Długości dojsć ewakuacyjnych w budynku zostały przekroczone o ponad 100% od określonej w przepisach techniczno – budowlanych (107,7 m z pomieszczenia nr 552/553 oraz 87,8 m od pomieszczenia nr 504),
- Klatki schodowe nie są obudowane i nie zostały zamknięte drzwiami dymoszczelnymi oraz nie są wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu,
- Korytarze w budynku nie zostały podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu,
- Szerokości spoczników klatek schodowych (klatka dwubiegowa od strony ul. Zwycięstwa, klatka trójbiegowa od strony ul. Wybrzeża Wojska Polskiego, klatka dwubiegowa od strony ul. Wyszyńskiego, klatka trójbiegowa od strony skweru Doncaster) są mniejsze niż szerokość spocznika klatki schodowej, określona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi.

W związku z ujawnieniem między innymi wyżej wymienionych naruszeń pismem z dnia 07.05.2018 r. znak MZ.5580.27-3.2018.DŻ zawiadomiono Miasto Gliwice o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania ich usunięcia.

W dniu 25.05.2018 r. do Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach wpłynęło pismo (znak sprawy: DYR.1710.4.2018) Dyrektora Urzędu Miejskiego w Gliwicach informujące o usunięciu części uchybień. Dowody przedstawione w przedmiotowym piśmie jednoznacznie potwierdzają usunięcie części nieprawidłowości. W związku z powyższym Komendant Miejski PSP w Gliwicach wydał decyzję administracyjną Nr 39/2018/MZ z dnia 29.06.2018 r., umarzającą w części wszczęte postępowanie administracyjne.

Kwestie nieprawidłowości naruszających wprost przepisy przeciwpożarowe ujęto w decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach Nr 40/2018/MZ z dnia 29.06.2018 r.

#### Ad Obowiązek nr 1

Po przeprowadzeniu analizy zapisów protokołu z dnia 20.04.2018 r. z ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w obiekcie budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21, działając w trybie § 16 ust. 1 i 2 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, kontrolowany obiekt uznaje się za zagrażający życiu ludzi. Uzasadniając powyższe w sposób szczególny odnieść należy się do warunków ewakuacji. Obecny układ komunikacyjny sprawia, że z części pomieszczeń znajdujących się na poszczególnych kondygnacjach budynku określić można jedynie jeden kierunek

ewakuacji. Trzonem ewakuacji pionowej są otwarte i nieoddymiane klatki schodowe. Zatem długość dojścia ewakuacyjnego, tj. długość drogi ewakuacyjnej mierzona od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku lub innej strefy pożarowej, nie powinna przekroczyć 30 m, gdzie zgodnie z § 16 ust. 2 pkt. 2, przekroczenie tej wartości o 100% jest przesłanką do uznania obiektu za zagrywający życiu ludzi. Zgodnie z opisanymi w protokole z czynności kontrolnych pomierzonymi wartościami długości dojścia ewakuacyjnego wartość ta przekracza graniczny próg 10 m, wynosząc 107,7 m z pomieszczenia nr 552/553 (piętro V) oraz 87,8 m z pomieszczenia nr 504 (piętro V) do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz obiektu (parter budynku).

Uzasadniając punkt 1.2 nakazu wynikający z decyzji, odnieść należy się do dopuszczalnej długości dojścia ewakuacyjnego, która dla budynków użyteczności publicznej zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, przy jednym dojściu powinna wynosić nie więcej niż 30 m (w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), a przy dwóch dojściach dla dojścia krótszego nie więcej niż 60 m. Jednocześnie długość dojścia ewakuacyjnego mierzona jest od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, przy czym za równorzędne rozwiązanie uznaje się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamkniętej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30 i wyposażonej w urządzenia służące do usuwania dymu lub zabezpieczające przed zadymieniem.

Dodatkowo sytuację pogarsza brak zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych stanowiących drogi ewakuacji w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach. W oparciu o § 16 ust. 2 pkt 5 przytoczonego *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, stanowi to odrębną podstawę do uznania budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi. Nie jest nadużyciem stwierdzenie, że wybuch pożaru, w którymś z pomieszczeń znajdujących się na niższych kondygnacjach budynku, w sposób jednoznaczny może odciąć możliwość bezpiecznej ewakuacji, poprzez jedyne dostępne wyjście. W sposób jednoznaczny odnosi się to do możliwości dowolnego rozwoju i rozprzestrzeniania się pożaru po obiekcie oraz szybkiego rozprzestrzeniania się gazów pożarowych i dymu.

Zaznaczyć należy, że przywołane obowiązki dotyczą wyłącznie klatek schodowych służących do ewakuacji. W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie klatki schodowe oznakowane były jako drogi ewakuacyjne zgodnie z PN, co było tożsame z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dokonać należy zatem przede wszystkim analizy, które z klatek schodowych zostaną wyznaczone do celów ewakuacji. W przypadku stwierdzenia, że dana klatka nie będzie służyła do ewakuacji, nie obowiązuje jej przedmiotowy punkt decyzji. Zaznaczyć przy tym należy, że szerokości spoczników:

- klatki schodowej dwubiegowej od strony ul. Zwycięstwa,
- klatki dwubiegowa od strony ul. Wyszyńskiego,
- klatki trójbiegowej od strony ul. Wybrzeża Wojska Polskiego,
- klatki trójbiegowej od strony skweru Doncaster,



nie odpowiadają wymaganiom obowiązujących warunków technicznych. Należy mieć również na uwadze, że szerokości spoczników dla klatki schodowej dwubiegowej od strony ul. Zwycięstwa oraz klatki dwubiegowa od strony ul. Wyszyńskiego są mniejsze o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych, co zostało wymienione w przepisach jako jedna z podstaw do stwierdzenia, że budynek uznaje się za zagrażający życiu ludzi.

W punkcie 1.3 niniejszej decyzji nakazano wyposażenie klatek przeznaczonych do ewakuacji, urządzeń służących do usuwania dymu, jednakże zaznaczyć należy, że można w tym przypadku zastosować rozwiązanie równorzędne, tj. urządzenia zapobiegające zadymieniu.

#### Ad Obowiązek nr 2

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach korytarze w budynku nie zostały podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu.

Fakt powyższy w oparciu o *rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków*, określające sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej dla budynków, stanowi zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5 podstawę do uznania budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi. Biorąc pod uwagę powyższe wskutek nie zapewnienia przez występujące w obiekcie warunki techniczne możliwości ewakuacji, budynek uznano za zagrażający życiu ludzi.

Wobec powyższego właściciel, zarządca lub użytkownik budynku w oparciu o przytoczony § 16 ust. 3 *rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków* posiada obowiązek zastosowania rozwiązań zapewniających spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w *warunkach technicznych*, które na podstawie § 207 ust. 2 stosuje się również do użytkowanych budynków istniejących, gdy zagrażają one życiu ludzi.

Określone w treści obowiązku wymaganie zabezpieczenia poziomych dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem wynika z wymagań § 243 ust. 1 *warunków technicznych*, który stanowi, że korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną w strefach pożarowych ZL powinny być podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu. Nadmienić należy, że wyżej wymienione przegrody nad sufitami podwieszonymi i pod podłogami podniesionymi powyżej poziomu stropu lub podłoża, powinny być wykonane z materiałów niepalnych.

#### Ad. Obowiązki nr 3÷6

Zgodnie z brzmieniem § 207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422), postanowienia dotyczące

m.in. bezpieczeństwa pożarowego należy stosować również z uwzględnieniem § 2 ust. 3a do budynków istniejących, jeżeli one zagrażają życiu ludzi. Analogiczny zapis zawarto w § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, zgodnie z którym właściciel lub zarządca budynku, który uznany został za zagrażający życiu ludzi, zobowiązany jest zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych.

W przedmiotowym budynku stwierdzono niżej wymienione nieprawidłowości z zakresu bezpieczeństwa pożarowego stanowiące naruszenie przepisów techniczno – budowlanych, jednakże nie będące podstawą do uznania budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach za zagrażający życiu ludzi:

- Pomieszczenie nr 263, w którym znajdują się butle ze środkiem gaśniczym Argonit nie stanowi odrębnej strefy pożarowej,
- Drzwi prowadzące na poddasza z klatek schodowych są w wykonaniu zwykłym (bez klasy odporności ogniowej)
- Drzwi prowadzące do piwnicy (od strony referatu USC) są w wykonaniu zwykłym (bez klasy odporności ogniowej),
- Przekroczono dopuszczalną powierzchnię strefy pożarowej która wynosi 5000 m<sup>2</sup> dla obiektów średniowysokich, zakwalifikowanych do kategorii ZL III zagrożenia ludzi,
- Na drogach ewakuacyjnych występują przeszklenia o klasie odporności ogniowej E30,
- Drzwi rozsuwane stanowiące wyjścia z obiektu zostały oznakowane jako wyjścia ewakuacyjne,
- Szerokości biegu klatek schodowych (klatka dwubiegowa od strony ul. Zwycięstwa, klatka schodowa dwubiegowa od strony ul. Wyszyńskiego) są mniejsze niż szerokość biegu klatki schodowej, określona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,

Podkreślić ponownie należy, że naruszenia przepisów techniczno-budowlanych, do których odnoszą się obowiązki określone w punktach 3+6, nie stanowią podstawy do stwierdzenia, że budynek zagraża życiu ludzi. Oznacza to, że wykonanie obowiązków ujętych w punktach 1 i 2 spowoduje, że przedmiotowy obiekt przestanie być uznany za zagrażający życiu ludzi.

W myśl § 2 ust. 3a przywoływanego wcześniej rozporządzenia Ministra Infrastruktury, istnieje możliwość zastosowania innych rozwiązań, potwierdzonych ekspertyzą rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uwzględniających uwarunkowania wynikające z istniejącego stanu budynku. Celem takiej ekspertyzy jest wskazanie takich rozwiązań zamiennych, których wdrożenie wyeliminuje negatywny skutek nie spełnienia wprost obowiązujących wymagań – czyli zapewni nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. Przepis ten pozwala właścicielowi lub zarządcy obiektu na zaproponowanie organowi PSP takich rozwiązań techniczno-budowlanych, które

będą możliwe do zrealizowania zarówno pod względem technicznym jak i ekonomicznym. Tak więc wydana decyzja nie przesądza w istocie o ostatecznym sposobie wyeliminowania uchybień naruszających przepisy techniczno-budowlane w użytkowanym budynku.

Wykonanie obowiązków jest spełnieniem wprost naruszonych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, ujętych w warunkach technicznych, co w najprostszy sposób doprowadza budynek Urzędu Miejskiego w Gliwicach do stanu zgodnego z prawem w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym zakresie. Nakazy są zgodne ze słusznym interesem strony postępowania, a przez podniesienie ogólnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego z interesem społecznym.

Wyznaczając termin realizacji obowiązków kierowano się interesem społecznym, dotyczącym dopuszczalnej tolerancji czasowej trwania nieprawidłowości oraz słusznym interesem strony, z którego wynika realna możliwość wykonania koniecznych prac – to jest wykonalnością decyzji.

Ponadto informuję, że określając termin realizacji decyzji oraz uzależniając ten termin od ostateczności decyzji, kierowano się zasadą trwałości decyzji. Decyzja staje się ostateczna w następujących przypadkach:

1. po upływie terminu na złożenie odwołania, gdy odwołanie nie zostało złożone,
2. z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania,
3. w dniu doręczenia decyzji wydanej przez organ II instancji w postępowaniu odwoławczym.

Stronę zobowiązaną do usunięcia stwierdzonych uchybień określono na podstawie przepisów art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, zgodnie z którymi, obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku spoczywa na jego właścicielu. Jak wynika z ustaleń poczynionych w czasie czynności kontrolno-rozpoznawczych, zobowiązany jest właścicielem budynku.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

### **Pouczenie**

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 k.p.a. w związku z art. 27 ustawy o PSP od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach (ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a strona nie może złożyć skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.



Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania wywiera skutek tylko wtedy, gdy zostanie przez stronę złożone w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania po upływie ww. terminu.

KOMENDANT MIEJSKI  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Gliwicach

st. bryg. mgr inż. Janusz Przybylski

Otrzymują:

- ① Urząd Miejski w Gliwicach  
ul. Zwycięstwa 21  
44 – 100 Gliwice  
- zwrotne potwierdzenie odbioru

2. a/a.

JK, DŻ